

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС

по объекту «Возведение очистных сооружений по адресу: г. Глубокое, ул. Московская, д. 81»

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистративный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
		Отзывы, поступившие письменными обращениями: Не поступали	
		Отзывы, поступившие по телефону: Не поступали	
1.	Панасик Никита Дмитриевич 01-payment.haste@icloud.com	<p style="text-align: center;">Отзывы, поступившие электронным обращением:</p> <p>1. Пункт 45 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г № 458 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений» (далее - Постановление 458) содержит исчерпывающий перечень информации, которая должна содержаться в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (далее – отчет об ОВОС). Уведомление, представленное на сайте Глубокского районного исполнительного комитета, не содержит следующей информации, в том числе в предусмотренной законодательством последовательности: -информацию о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности (номер факса); -информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС (номер факса);</p>	<p>Номер факса отсутствует в уведомлении, т.к. его нет в наличии в отделе архитектуры и строительства жилищно-коммунального хозяйства Глубокского районного исполнительного комитета</p>

		<p>-информацию о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности (номер факса).</p> <p>В уведомлении указана информация, которая противоречит требованиям пункта 6 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2010 г. № 1592 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы», заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы направляется заказчику, а не в исполнительный комитет, как указано в уведомлении.</p> <p>В связи с нарушением порядка проведения общественных обсуждений по причине несоответствия уведомления об общественных обсуждениях пункту 45 Постановления 458, прошу признать несостоявшимися общественные обсуждения по данному объекту, так как, в соответствии с письмом-разъяснением от 27.10.2023 № 1-1-5/11-1/Д-5081 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также в соответствии с требованиями пункта 7-1 Постановления № 458 в случае выявления организаторами общественных обсуждений и (или) государственными органами нарушений порядка проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС, эти общественные обсуждения проводятся заново.</p>	
		<p>2. Согласно содержанию отчета об ОВОС, отчет состоит 98 страниц, при этом на общественные обсуждения представлен отчет, состоящий из 78 страниц.</p>	<p>Исправлена нумерация страниц отчета об ОВОС</p>
		<p>3. В названии объекта определен вид строительной деятельности возведение, но по тексту отчета об ОВОС указано, что проектом предусмотрена реконструкция, прошу пояснить.</p>	<p>Внесены изменения в текст-вид строительной деятельности-возведение</p>
		<p>4. В нарушение п. 12 ЭкоНП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не оценено существующее состояние окружающей среды с учетом данных по динамике состояния окружающей среды за последние 5 лет.</p>	<p>В отчете об ОВОС оценено существующее состояние окружающей среды с учетом данных по динамике состояния окружающей среды за последние 5 лет с 2018 по 2022 гг.</p>

		<p>5. На странице 27 отчета об ОВОС речь идет о проектируемой базовой станции, прошу пояснить.</p>	<p>Устранена неточность. Исключена часть фразы- «базовой станции». Заменена на «площадка проектируемого объекта»</p>
		<p>6. В нарушение п. 15 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не оценено существующее состояние поверхностных водных объектов. Планируется сброс очищенного стока в водный объект, а никаких исследований не было проведено. При изучении отчета об ОВОС создается впечатление, что разработчик отчета об ОВОС даже не читал ЭкоНиП 17.02.06-001-2021.</p>	<p>В отчете об ОВОС не оценено существующее состояние поверхностных водных объектов, т.к. разработка проектной документации носит предпроектный (прединвестиционный) характер. Все качественные и количественные характеристики по воздействию объекта строительства на поверхностный водный объект будут определены на следующей стадии строительства («строительный проект») с последующей оценкой воздействия на окружающую среду.</p>
		<p>7. В нарушение п. 17 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не представлены сведения о существующем состоянии земельных ресурсов, в частности не проведена оценка степени загрязнения почв произойдет по содержанию (среднее, максимальное, минимальное) валовых форм марганца, меди, никеля, свинца, хрома, цинка, нефтепродуктов, других химических веществ, перечень которых определяется исходя из возможного воздействия объекта на окружающую среду.</p>	<p>Все качественные и количественные характеристики по воздействию объекта строительства на почву будут определены на следующей стадии строительства («строительный проект») с последующей оценкой воздействия на окружающую среду.</p>
		<p>8. В нарушение п. 21 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не оценено существующее физическое воздействие включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни шума, вибрации.</p>	<p>Нормативы допустимых физических воздействий для каждого источника такого воздействия исходя из нормативов качества окружающей среды будут установлены на стадии разработки строительного проекта «Возведение очистных сооружений по адресу: г. Глубокое, ул. Московская, д.81» с последующей оценкой воздействия на окружающую среду.</p>

		<p>9. В нарушение п. 22 ЭкоНП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не оценено существующее состояние обращения с отходами.</p>	<p>На период эксплуатации определен следующий перечень образующихся отходов: 9120500, 5471900, 8440100 (коды отходов в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь). Количественные и качественные показатели образующихся отходов, а также направление их использования будут определены на стадии разработки строительного проекта «Возведение очистных сооружений по адресу: г. Глубокое, ул. Московская, д.81» с последующей оценкой воздействия на окружающую среду.</p>
		<p>11. В отчете об ОВОС указано, что для данного объекта размер базовой санитарно-защитной зоны не нормируется, на основании чего же была определена санитарно-защитная зона объекта? Возможно, разработчику отчета об ОВОС стоит обратить внимание на пункт 447 Приложения к «Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду» утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 847.</p>	<p>В границах базовой СЗЗ имеется близко расположенная граница земельного участка для обслуживания жилого дома, что является основанием для разработки проекта СЗЗ и установление границ СЗЗ до границ жилой зоны (п. 12 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду). Провести работы по сокращению санитарно-защитной зоны и установлению расчетной санитарно-</p>

			<p>защитной зоны до начала проведения строительных работ.</p>
		<p>12. В нарушение п. 26 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 в отчете об ОВОС не спрогнозировано и не оценено изменение состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на поверхностные водные объекты в частности, не указан объем отводимых сточных вод. Прошу разработчика отчета об ОВОС внимательно изучить данный пункт.</p>	<p>В соответствии с п. 14 «Инструкции о порядке установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод», утвержденной постановлением Минприроды РБ от 26.05.2017 №16, и ЭкоНиП 17.06.02-002-2021 «Охрана окружающей среды и природы» и природопользования. Гидросфера. Правила расчета нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод», утвержденным постановлением Минприроды РБ от 21.09.2021 №8-Т, на следующей стадии проектирования после уточнения технологических характеристик оборудования очистных сооружений будут рассчитаны нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод с учетом ассимилирующей способности поверхностного водного объекта.</p>
		<p>13. В нарушение п. 27 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 в отчете об ОВОС не спрогнозировано и не оценено изменение состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на недра, раздел отсутствует.</p>	<p>Воздействие на недра и их запасы в процессе реализации проектных решений будет незначительным, ввиду отсутствия запасов полезных ископаемых в районе площадки строительства.</p>

			<p>В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить, как допустимый. (см. раздел 4.1)</p> <p>Раздел 4.1</p>
		<p>14. В нарушение п. 28 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 в отчете об ОВОС не спрогнозировано и не оценено изменение состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на земельные ресурсы, раздел отсутствует.</p> <p>15. В нарушение п. 29 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 в отчете об ОВОС не спрогнозировано и не оценено изменение состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на растительный мир.</p>	<p>Таким образом, с учетом проектируемых мер по озеленению и благоустройству объекта, можно говорить об ограниченном прямом повреждающем воздействии рассматриваемого объекта на окружающую растительность при его строительстве, и об отсутствии такового воздействия при эксплуатации объекта. (см. Раздел 4.5)</p>
		<p>16. В нарушение п. 30 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 в отчете об ОВОС не спрогнозировано и не оценено изменение состояния окружающей среды по объекту, связанному с воздействием на животный мир.</p>	<p>При реализации планируемой производственной деятельности не ожидается негативных последствий в состоянии животного мира. Воздействие на растительный мир – минимальное и единовременное.</p> <p>На территории размещения объекта растения и животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, а также особо охраняемые природные объекты отсутствуют.</p> <p>Ввиду значительной удаленности особо охраняемых природных территорий,</p>

	воздействие на них не предусматривается (см. Раздел 4.5)	
<p>17. В нарушение п. 32 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, в отчете об ОВОС не спрогнозировано и не оценено изменение состояния окружающей среды по объекту, связанному с физическим воздействием, включая радиационное, тепловое, электромагнитное воздействие, уровни шума, вибрации. Расчеты шумового воздействия не произведены, не указан ни один источник шума.</p>	<p>Нормативы допустимых физических воздействий для каждого источника такого воздействия исходя из нормативов качества окружающей среды будут установлены на стадии разработки строительного проекта «Возведение очистных сооружений по адресу: г. Глубокое, ул. Московская, д. 81» с последующей оценкой воздействия на окружающую среду. (см. Раздел 7.4)</p>	
<p>18. В нарушение п. 33 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 в отчете об ОВОС не спрогнозировано и не оценено изменение состояния окружающей среды по объекту, связанному с обращением с отходами, например, в отчете не указано количество отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации объекта.</p>	<p>На период эксплуатации определен следующий перечень образующихся отходов: 9120500, 5471900, 8440100 (коды отходов в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь). Количественные и качественные показатели образующихся отходов, а также направление их использования будут определены на стадии разработки строительного проекта «Возведение очистных сооружений по адресу: г. Глубокое, ул. Московская, д. 81» с последующей оценкой воздействия на окружающую среду.</p>	
<p>19. Прошу обосновать объединение очищенных производственных и ливневых стоков, допустимо ли это ТНПА?</p>	<p>Исправлено корректно фраза по сточным водам (не осуществляется объединение очищенных производственных и ливневых стоков)</p>	
<p>20. В отчете об ОВОС присутствуют ссылки на неактуальные нормативно-правовые акты.</p>	<p>Исправлено.</p>	

	<p>21. К отчету об ОВОС приложен технический паспорт на склад хранения вторичных материальных ресурсов. Прошу пояснить, какое отношение данный склад имеет к проектируемому очистным сооружениям.</p>	<p>В данном здании предусматривается расположение технологического оборудования для очистных сооружений</p> <p>Дополнена информация</p>
	<p>22. В отчете об ОВОС отсутствуют графические материалы, на которых обозначена санитарно-защитная зона проектируемого объекта, зона воздействия объекта.</p>	<p>Дополнена информация</p>
	<p>23. В отчете об ОВОС отсутствуют сведения о площади земельных участков отводимых для размещения объекта.</p>	<p>См. ответ на вопрос 25</p>
	<p>24. Прошу произвести доработку отчета об ОВОС в соответствии с подпунктом 7.7. Постановления № 47 и предоставить доработанный отчет для ознакомления общественностью.</p> <p>25. Прошу провести повторные общественные обсуждения доработанного отчета об ОВОС на основании пункта 7.7-1. Постановления № 47, так как в процессе ознакомления с отчетом об ОВОС выявлено отсутствие следующих данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о предельной массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год и (или) граммов в секунду); - о среднегодовом расходе (объеме) сточных вод (кубических метров в год) и (или) допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект (миллиграммов в кубическом дециметре); - о количественных показателей образующихся отходов производства, предусмотренных для захоронения на объектах захоронения отходов; - о площади земельного участка 	<p>Все качественные и количественные характеристики по воздействию объекта строительства на поверхностный водный объект будут определены на следующей стадии строительства («строительный проект») с последующей оценкой воздействия на окружающую среду.</p>

Председатель комиссии

Члены комиссии

Кашмило С.Г.

Казақ А.А.

Колонтай А.П.

Шаурко О.Е.

Щелкун А.С.